

2020-08-09 : تاريخ الطباعة :
AM 10:50 : وقت الطباعة :
PAC20007509 : رقم الطلب :



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

شهادة عدم ممانعة

نوع الشهادة : اعتماد منتج

بيانات المنشأة

الإسم التجاري : الاتحاد لأنظمة اطفاء الحريق والحماية
رقم السجل التجاري : 85372
رقم قيد المنشأة : 16-0624-00
البريد الإلكتروني :
التصنيف : Fire alarm systems
إسم المنتج : Mass Notification System, Voice Communication System, Units and Accessories

تفاصيل الشهادة

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج /المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناء على اعتماده من قبل الهيئته المختبرية الموضحة في التقرير الفني المرفق.

ملاحظات

1. يجب على الشركة الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامة التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع.
2. يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني.
3. يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئته المختبرية المعتمدة والموضحة في التقرير الفني المرفق.

تاريخ الاعتماد : 2020-08-09 تاريخ الإنتهاء : 2022-08-09

الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني



DATE : 2020-08-09 : التاريخ
PERMIT # PAC20007509 : رقم الطلب



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

TECHNICAL REPORT

التقرير الفني

PRODUCT	Mass Notification System, Voice Communication System, Units and Accessories	منتج
PRODUCT APPLICATION	Fire alarm systems	تصنيف المعدة
APPLICANT / P.O BOX	الاتحاد لانتظمة اطفاء الحريق والحماية	مقدم الطلب
MANUFACTURER / LOCATION	Tyco Fire and Security GmbH / U K	الشركة المصنعة / بلد الصنع
الوصف		الموديل
FireClass Addressable Type A Indoor Base Sounder with Short Circuit Isolator, White Housing (576.440.002)		FC440SB
3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL	681at/01 LPCB-BRE	شهادة المختبرات المساندة (من هيئات معتمدة)
RECOMMENDATIONS	التوصيات	
Notes: 1.This product approval shall comply with the Design, Inspection, Installation, Testing and Maintenance requirements of NFPA 72 (and/or other related NFPA Codes / Standards), other acceptable International Codes / Standards, Local Regulations, Listing Instructions and/or Manufacturer's Published Instructions subject to the technical review and approval of the Authority Having Jurisdiction / Qatar Civil Defence. 2.Meets the requirements of EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006, EN 54-17:2005, Fire Detection and Alarm System, Fire alarm devices, Sounders with Short Circuit Isolator.		

الإدارة العامة للدفاع المدني

الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني

