

تاريخ الطباعة : 2022-10-30
وقت الطباعة : AM 9:39
رقم الطلب : PAC22012091



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

شهادة عدم ممانعة

نوع الشهادة : اعتماد منتج

بيانات المنشأة

الإسم التجاري : الاتحاد لانتظمة اطفاء الحريق والحماية
رقم السجل التجاري : 85372
رقم قيد المنشأة : 16-0624-00
البريد الإلكتروني :
التصنيف : Fire Detection and Alarm System
إسم المنتج : Initiating Devices and Accessories

تفاصيل الشهادة

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج /المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناءً على اعتماده من قبل الهيئته المختبرية الموضحة في التقرير الفني المرفق.

ملاحظات

1. يجب على الشركة الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامة التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع.
2. يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني.
3. يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئته المختبرية المعتمدة والموضحة في التقرير الفني المرفق.

تاريخ الاعتماد : 2022-10-30 تاريخ الإنتهاء : 2024-10-29

عدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني



DATE : 2022-10-30 : التاريخ
PERMIT # PAC22012091 : رقم الطلب



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

TECHNICAL REPORT

التقرير الفني

PRODUCT	Initiating Devices and Accessories	منتج
PRODUCT APPLICATION	Fire Detection and Alarm System	تصنيف المعدة
APPLICANT / P.O BOX	الاتحاد لانظمة اطفاء الحريق والحماية	مقدم الطلب
MANUFACTURER / LOCATION	Xtralis Pty Limited / AUSTRALIA	الشركة المصنعة / بلد الصنع

الوصف

الموديل

Aspirating Smoke Detector with LEDs, 1 pipe, Plastic Enclosure Type. AS; Compatibility: NONE; Velocity Range (fpm) 0-4000			VEP-A00-1P
3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL	URXG.S5198	Underwriters Laboratories (UL)	شهادة المختبرات المساندة (من هيئات معتمدة)
RECOMMENDATIONS			

Notes:

- 1.This product approval shall comply with the Design, Inspection, Installation, Testing and Maintenance requirements of NFPA 72 (and/or other related NFPA Codes / Standards), other acceptable International Codes / Standards, Local Regulations, Listing Instructions and/or Manufacturer's Published Instructions subject to the technical review and approval of the Authority Having Jurisdiction / Qatar Civil Defence.
- 2.The basic standards used to investigate products in this category (with the exception of video image smoke detectors) are ANSI/UL 268, "Smoke Detectors for Fire Alarm Signaling Systems,"

عبدالله بن محمد
مدير ادارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني

