

2023-07-04 : تاريخ الطباعة :
AM 11:32 : وقت الطباعة :
PAC23007182 : رقم الطلب :



وزارة الداخلية
Ministry of Interior
دولة قطر • State of Qatar

وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

شهادة عدم ممانعة

نوع الشهادة : اعتماد منتج

بيانات المنشأة

الإسم التجاري : الاتحاد لأنظمة اطفاء الحريق والحماية
رقم السجل التجاري : 85372
رقم قيد المنشأة : 16-0624-00
البريد الإلكتروني :
التصنيف : Emergency Lighting & Emergency Power System
إسم المنتج : Emergency Lighting Units & Components

تفاصيل الشهادة

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج /المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناءً على اعتماده من قبل الهيئته المختبرية الموضحة في التقرير الفني المرفق.

ملاحظات

1. يجب على الشركة الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامة التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع.
2. يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني.
3. يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئته المختبرية المعتمدة والموضحة في التقرير الفني المرفق.

تاريخ الاعتماد : 2023-07-04 تاريخ الإنتهاء : 2025-07-03

الإدارة العامة للدفاع المدني
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني



TECHNICAL REPORT

التقرير الفني

PRODUCT	Emergency Lighting Units & Components	منتج
PRODUCT APPLICATION	Emergency Lighting & Emergency Power System	تصنيف المعدة
APPLICANT / P.O BOX	الاتحاد لانظمة اطفاء الحريق والحماية	مقدم الطلب
MANUFACTURER / LOCATION	Baiyi Lighting (Shanghai) Holdings Limited / CHINA	الشركة المصنعة / بلد الصنع

الوصف

الموديل

Emergency Exit Signs with pictogram; Wall Mounted; Voltage Rating: 120/277Vac, 50Hz Mode: Maintained / Non-maintained; Light Source: LEDs; Duration: 3hrs; Battery Type: Ni-Cd SC3.6V 1500mAh	BY-Z2145U-T		
Emergency Exit Lights; Ceiling Mounted; Voltage Rating: 120/347Vac, 50Hz Light Source: LEDs; Duration: 3hrs; Battery Type: Ni-Cd SC3.6V 900mAh	BY-B2408U		
3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL	FTBR.E502574	UNDERWRITERS LABORATORIES (UL)	شهادة المختبرات المساندة (من هيئات معتمدة)

RECOMMENDATIONS	التوصيات
-----------------	----------

Notes:

- 1.This product approval shall comply with the Design, Inspection, Installation, Testing and Maintenance requirements of NFPA 101 (and/or other related NFPA Codes / Standards), other acceptable International Codes / Standards, Local Regulations, Listing Instructions and/or Manufacturer's Published Instructions subject to the technical review and approval of the Authority Having Jurisdiction / Qatar Civil Defence.
- 2.The basic standard used to investigate products in this category is ANSI/UL 924, "Emergency Lighting and Power Equipment."

الإدارة العامة للدفاع المدني

الإدارة العامة للدفاع المدني
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني

