



تاريخ الطباعة : 2025-07-15  
وقت الطباعة : AM 7:36  
E-Service-WFS 7961

## شهادة عدم ممانعة اعتماد منتج



106-PAC25007891

### بيانات المنشأة

الإسم التجاري : يونيون فاير بروتيكشن  
رقم قيد المنشأة : 16-0624-00  
رقم الرخصة التجارية : 124187  
البريد الإلكتروني :  
التصنيف : Emergency Lighting & Emergency Power System  
إسم المنتج : Emergency Lighting Units & Components

### تفاصيل الشهادة

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج /المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناء على اعتماده من قبل الهيئة المختبرية الموضحة في التقرير الفني المرفق.

### ملاحظات

1. يجب على الشركة الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامة التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع.
2. يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني.
3. يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئة المختبرية المعتمدة والموضحة في التقرير الفني المرفق .

تاريخ انتهاء الشهادة : 2027-07-14

تاريخ اصدار الشهادة : 2025-07-14



تاريخ الطباعة : 2025-07-15  
وقت الطباعة : AM 7:36  
E-Service-WFS 7961

## شهادة عدم ممانعة اعتماد منتج



106-PAC25007891

التقرير الفني

PRODUCT	Emergency Lighting Units & Components	منتج		
PRODUCT APPLICATION	Emergency Lighting & Emergency Power System	تصنيف المعدة		
APPLICANT / P.O BOX	يونيون فاير بروتيكشن	مقدم الطلب		
MANUFACTURER / LOCATION	Baiyi Lighting (Shanghai) Holdings Limited / CHINA	الشركة المصنعة / بلد الصنع		
الوصف		الموديل		
Emergency luminaire with LEDs, Mode, Maintained, Ceiling / Recessed mounted Rated 230Vac, 50Hz: Light Source: LEDs: Battery: LiFePO4 3.2V 3000mAh: 3hrs duration		BY-Z1005S		
3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL		R 50656181	TUV Rheinland GROUP	شهادة المختبرات المساندة (من هيئات معتمدة)
RECOMMENDATIONS				التوصيات
Notes: 1.This product approval shall comply with the Design, Inspection, Installation, Testing and Maintenance requirements of NFPA 101 (and/or other related NFPA Codes / Standards), other acceptable International Codes / Standards, Local Regulations, Listing Instructions and/or Manufacturer's Published Instructions subject to the technical review and approval of the Authority Having Jurisdiction / Qatar Civil Defence. 2.Meets the requirements of EN 60598-1:2015, EN 60598-2-22:2014 + C1:2015 and EN 60598-2-24:2013, Particular Requirements for Luminaires for emergency lightings.				

تاريخ انتهاء الشهادة : 2027-07-14

تاريخ اصدار الشهادة : 2025-07-14