

تاريخ الطباعة : 2023-12-20  
وقت الطباعة : AM 6:19  
رقم الطلب : PAC23014281



وزارة الداخلية  
الإدارة العامة للدفاع المدني  
إدارة الوقاية

### شهادة عدم ممانعة

نوع الشهادة : اعتماد منتج

### بيانات المنشأة

الإسم التجاري : الاتحاد لأنظمة اطفاء الحريق والحماية  
رقم السجل التجاري : 85372  
رقم قيد المنشأة : 16-0624-00  
البريد الإلكتروني :  
التصنيف : Fire Detection and Alarm System  
إسم المنتج : Initiating Devices and Accessories

### تفاصيل الشهادة


تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج/المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناءً على اعتماده من قبل الهيئته المختبرية الموضحة في التقرير الفني المرفق.

### ملاحظات

- يجب على الشركة الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامة التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع.
- يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني.
- يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئته المختبرية المعتمدة والموضحة في التقرير الفني المرفق.

تاريخ الاعتماد : 2023-12-19 تاريخ الإنتهاء : 2025-12-18

الإدارة العامة للدفاع المدني  
مدير إدارة الوقاية  
الإدارة العامة للدفاع المدني



2023-12-20 : تاريخ الطباعة  
AM 6:19 : وقت الطباعة  
PAC23014281 : رقم الطلب



وزارة الداخلية  
الإدارة العامة للدفاع المدني  
إدارة الوقاية

## TECHNICAL REPORT

التقرير الفني

PRODUCT	Initiating Devices and Accessories	منتج
PRODUCT APPLICATION	Fire Detection and Alarm System	تصنيف المعدة
APPLICANT / P.O BOX	الاتحاد لانظمة اطفاء الحريق والحماية	مقدم الطلب
MANUFACTURER / LOCATION	Safety Technology International Inc / USA	الشركة المصنعة / بلد

الوصف	الموديل	
Manual station protector covers, with horn and spacer	STI-1130	
Manual station protector covers, without horn for surface mount	STI-1230	
Manual station protector covers, without horn for flush mount with spacer and gasket (Indoor / Outdoor rated)	STI-3150	
3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL	UNIU.S2466 UNDERWRITERS LABORATORIES (UL)	شهادة المختبرات المساندة
RECOMMENDATIONS		التوصيات

### Notes:

- This product approval shall comply with the Design, Inspection, Installation, Testing and Maintenance requirements of NFPA 72 (and/or other related NFPA Codes / Standards), other acceptable International Codes / Standards, Local Regulations, Listing Instructions and/or Manufacturer's Published Instructions subject to the technical review and approval of the Authority Having Jurisdiction / Qatar Civil Defence.
- The basic standard used to investigate products in this category is ANSI/UL 38, "Manual Signaling Boxes for Fire Alarm Systems."

الإدارة العامة للدفاع المدني

الإدارة العامة للدفاع المدني  
مدير إدارة الوقاية  
الإدارة العامة للدفاع المدني

