

2023-11-28 : تاريخ الطباعة :  
AM 10:58 : وقت الطباعة :  
PAC23013398 : رقم الطلب :



وزارة الداخلية  
الإدارة العامة للدفاع المدني  
إدارة الوقاية

### شهادة عدم ممانعة

نوع الشهادة : اعتماد منتج

### بيانات المنشأة

الإسم التجاري : تكنو سايف تريدينغ اند انجنييرينغ  
رقم السجل التجاري : 152576  
رقم قيد المنشأة : 17-1963-01  
البريد الإلكتروني :  
التصنيف : Emergency Lighting & Emergency Power System  
إسم المنتج : Emergency Lighting Units & Components

### تفاصيل الشهادة

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج /المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناءً على اعتماده من قبل الهيئته المختبرية الموضحة في التقرير الفني المرفق.

### ملاحظات

1. يجب على الشركة الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامة التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع.
2. يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني.
3. يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئته المختبرية المعتمدة والموضحة في التقرير الفني المرفق.

تاريخ الاعتماد : 2023-11-28 تاريخ الإنتهاء : 2025-11-27

الإدارة العامة للدفاع المدني  
مدير إدارة الوقاية  
الإدارة العامة للدفاع المدني



2023-11-28 : تاريخ الطباعة  
AM 10:58 : وقت الطباعة  
PAC23013398 : رقم الطلب



وزارة الداخلية  
الإدارة العامة للدفاع المدني  
إدارة الوقاية

TECHNICAL REPORT		التقرير الفني
PRODUCT	Emergency Lighting Units & Components	منتج
PRODUCT APPLICATION	Emergency Lighting & Emergency Power System	تصنيف المعدة
APPLICANT / P.O BOX	تكنو سايف ترديدنغ اند انجنيرينغ	مقدم الطلب
MANUFACTURER / LOCATION	Baiyi Lighting (Shanghai) Holdings Limited / CHINA	الشركة المصنعة / بلد

الوصف			الموديل
Emergency Light with Pictogram; Maintained / Non-maintained: Suspend / Surface / Recessed Mounted Rated: 230Vac, 50Hz: Light Source: SMD2835 LEDs 30pcs; Battery: 3.6V / 1500mAh NiCd; 3hrs duration			BY-Z2445E-T
3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL	AN 50467600	TUV Rheinland GROUP	شهادة المختبرات المساندة
RECOMMENDATIONS			التوصيات

Notes:

- 1.This product approval shall comply with the Design, Inspection, Installation, Testing and Maintenance requirements of NFPA 101 (and/or other related NFPA Codes / Standards), other acceptable International Codes / Standards, Local Regulations, Listing Instructions and/or Manufacturer's Published Instructions subject to the technical review and approval of the Authority Having Jurisdiction / Qatar Civil Defence.
- 2.Meets the requirements of EN 60598-1:2015 and EN 60598-2-22:2014, Particular Requirements for Luminaires for emergency lightings.

الإدارة العامة للدفاع المدني  
مدير إدارة الوقاية  
الإدارة العامة للدفاع المدني

